

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Томской области**

Фрунзе пр., д.103а, г.Томск, 634021

тел/факс 26-03-90 E-mail: ufs@70.rospotrebnadzor.ru www.70.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 73732981 ОГРН 1057000120100 ИНН/КПП 7017113608 / 701701001

Предписание № 22 от 06.02.2020г.

должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства и законодательства о защите прав потребителей

Мной, ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Дудкиной Ольгой Владимировной при проверке (исследовании, испытании, оценке) объекта, рассмотрении представленных документов муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №34 имени 79-й Гвардейской Стрелковой Дивизии г. Томска, расположенного по адресу: 634021, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 135.

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

Выявлены нарушения обязательных требований санитарного и законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей. В соответствии с п.1.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми юридическими лицами, деятельность которых связана с эксплуатацией общеобразовательных учреждений, воспитанием и обучением обучающихся.

С целью устранения выявленных нарушений, предлагаю:

1. Довести уровни искусственной освещенности в кабинетах № 101, 102, 104, 123, 124, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 301, 302, 303, 305, 306, 313 до гигиенических норм.

Срок исполнения: 25.08.2020. Основание: п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10.

2. В учебных кабинетах, в коридорах, в спортивном зале, пищеблоке, в актовом зале-столовой, варочном цехе заменить пришедшие в негодность оконные рамы, для обеспечения режима проветривания и мытья окон.

Срок исполнения: 25.08.2020. Основание: п. 6.8., п.7.1.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.

3. Провести отделку стен в учебных кабинетах материалами, позволяющими проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Срок исполнения: 25.08.2020. Основание: п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10.

4. В кабинетах №№ 103,104, 102, 105, 107, № 208, 209, 305, 306 заменить рваный, с щелями линолеум.

Срок исполнения: 25.08.2020. Основание: п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10.

5. В спортивном зале на пищеблоке (овощной цех, потолки над лестницей для приема пищевых продуктов, помещение для сбора грязной посуды) провести обработку стен и окон от грибка.

Срок исполнения: 25.08.2020. Основание: п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10.

6. Приобрести в достаточном количестве стульями с подъемно-поворотным устройством в кабинет информатики.

Срок исполнения: 25.08.2020. Основание: п. 4.5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 9.6. СанПиН 2.2.2/4.1340-03.

7. Заменить полы из ДВП с признаками деформации в коридорах. Для покрытия использовать дощатое, паркетное, плиточное покрытие или линолеум.

Срок исполнения: 25.08.2020. Основание: п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10.

8. В малом спортивном зале заменить деревянные полы с признаками деформации.

Срок исполнения: 25.08.2020. Основание: п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10.

9. В кабинетах №№ 202, 302, 306, мастерских трудового обучения мальчиков обеспечить функционирование форточек и фрамуг на окнах для обеспечения проветривания помещений в любое время года.

Срок исполнения: 25.08.2020. Основание: п. 6.6. п. 6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.

10. Заменить источники искусственного освещения – лампы накаливания с защитной арматурой «молочные шары» на люминесцентное освещение.

Срок исполнения: 25.08.2020. Основание: п. 7.2.2. СанПиН 2.4.2.2821-10.

11. Установить раковину для мытья рук в туалете для мальчиков.

Срок исполнения: 25.08.2020. Основание: п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10.

12. Предоставить договор на проведение дезинсекции всех помещений образовательной организации.

Основание п.12.17 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.3.3. СанПиН 3.5.2.3472-17

Срок исполнения: 30.04.2020 и постоянно.

13. Предоставить документы, подтверждающие кратность контрольных обследований с целью своевременной регистрации фактов наличия членистоногих и степени заселенности ими помещений.

Основание: п.12.17 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.3.3. СанПиН 3.5.2.3472-17

Срок исполнения: 30.04.2020 и постоянно.

14. Предоставить сведения о профилактических прививках работников учреждения согласно списку.

Срок исполнения: 25.08.2020.

Основание: приказ Министерства здравоохранения РФ № 125н от 21.03.2014 «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям», Постановление Правительства РФ от 15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок».

В срок до 25.08.2020 (п.1-11,14), до 30.04.2020 (п.12,13) известить ведущего специалиста Дудкину Ольгу Владимировну о выполнении предписания посредством почтовой связи.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки предписания, вправе представить в соответствующие органы Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных

положений. При этом к таким возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган Роспотребнадзора.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение 3-х месяцев в порядке, предусмотренном главой 22 КАС РФ.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 34 имени 79-й Гвардейской Стрелковой Дивизии г. Томска.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора
(должность лица,
уполномоченного
осуществлять
госсанэпиднадзор)

(подпись)



Дудкина О.В.
(фамилия, имя, отчество)

Предписание получил 06.02.2020 ✓ _____